

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
Наименование учреждения

Центр государственного надзора в г. Москве



Код формы по ОКД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
Серия № 303-03-02  
Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
по г. МОСКВЕ

(территориальное учреждение, ведомство)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.30.493.П.07626.03.5 от 28.03.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Аппараты водонагревательные проточные газовые, котлы отопительные водогрейные газовые настенные и напольные марки "Junkers" и "Bosch" согласно приложения

изготовленная в соответствии

Технической документацией производителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГОСТ 19910-94, ГОСТ Р 51733-2001

Организация — изготовитель

фирма "BVT Thermotechnik GmbH"

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"BVT Thermotechnik GmbH" Junkersstrasse 20-24 D-73249 Wernau, Deutschland  
Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Сертификаты соответствия № Росс РТ.МГ01.В01801, Росс DE.МГ01.В01802, Росс FR.МГ01.В01803 от 14.03.2005 г. сроком действия до 14.03.2008 г., протоколы сертификационных испытаний НК СИЦ "ГипроНИИгаз-СЭПО" №№ 3-2005 - 6-2005 от 17.02.2005 г., санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.ФУ.01.515.П.000425.04.02 от 09.04.2002 г. сроком действия до 09.04.2005 г.

№ 1461828



## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Объемное содержание оксида углерода в сухих, неразбавленных продуктах сгорания не превышает значений, регламентируемых ГОСТ 19910-94: не более 0,05%	
железо	не более 0.3
никель	не более 0.1
хром 3+	не более 0.5
медь	не более 1.0
токсичность, %	70-120
РН, ед.	6.5-8.5
цветность, град.	20
привкус, балл	2

Область применения:  
Для отопительных и сантехнических систем

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с инструкцией на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:  
Наименование товара, страна, фирма-производитель, основные свойства, правила использования

Заключение действительно до  
01.04.2010 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*С.С. Виноградова*

р. С. Виноградова

