

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИА.В57.Н00421

Срок действия с 09.04.2010

по 08.04.2012

№ 0131521

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB57

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТТЕСТ"

Юридический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14

Фактический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14, тел. (499) 120-61-49, факс (499) 120-61-49

ПРОДУКЦИЯ

Полнобиметаллические отопительные радиаторы, модели

BRIXIS с рабочим давлением 2,4 Мпа и комплектующие к ним

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

49 3518

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005 п.п. 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.17.3, 5.17.4, 5.18, 6.1, 6.2.

КОД ТН ВЭД России:

7322 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Alurad S.r.l.»

Via Dell'Industria, 20 25020 Azzano Mella (Brescia), Италия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

«Alurad S.r.l.»

Via Dell'Industria, 20 25020 Azzano Mella (Brescia), Италия, тел. +39 (030) 9746414, факс +39 (030) 9746414

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 133.04-10 от 09.04.2010г. Испытательный Центр ООО "ГРЕД"

(Атт. аккр. № РОСС RU.0001.21АЮ82), 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110; декларация

производителя № ENE/MRT.EEC05198 от 16.12.2005 г. на соответствие продукции фирмы «Alurad S.r.l.»

требованиям европейских норм безопасности

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, упаковке и в

сопроводительной документации

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой носителя до 110 С и рабочим давлением до 2,4 Мпа

Схема сертификации З.

Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Е.А. Буданова
инициалы, фамилия

Т.И. Политова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации