

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL.MX03.H01357

Срок действия с 23.09.2008 г. по 23.09.2011 г.

0882625

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11MX03 от 26 июля 2006 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ

моделей ACCORD, COMPACT, NOVELLO, PLANAR,
ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3512

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ТН ВЭД:

7322 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ CARADON STELRAD B.V.

Kathagen 30 – 6361 HG Nuth, The Netherlands;

тел. +31 (45) 565 6262; факс +31 (45) 524 2711

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН CARADON STELRAD B.V.

Kathagen 30 – 6361 HG Nuth, The Netherlands;

тел. +31 (45) 565 6262; факс +31 (45) 524 2711

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 752-MX07-08 от 15.09.2008 ИЦ "Сантехоборудование" ОАО "НИИсантехники", рег. № РОСС RU.0001.21MX07 от 31.08.2006.

Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.05.346.П.081028.10.07 от 19.10.2007, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 12 100 34136/01 от 25.07.2008, выданный TÜV CERT на систему менеджмента качества CARADON STELRAD B.V. согласно ISO 9001:2000.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 110 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа. Сертификация проведена по схеме 3.



Руководитель органа

подпись

В.И.Горбунов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.Д.Трифорова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации